



二级消防工程师《综合能力》教材考点：应急照明

临时应急照明如何布置？

1.临时应急照明设置场所：

- (1)自备发电机房及变、配电房
- (2)水泵房
- (3)无天然采光的作业场所及疏散通道
- (4)高度超过 100m 的在建工程的室内疏散通道
- (5)发生火灾时仍需坚持工作的其他场所

2.临时应急照明设置要求：

- (1)作业场所应急照明的照度不应低于正常工作所需照度的 90%，疏散通道的照值不应小于 0.5lx
- (2)临时消防应急照明灯具宜选用自备电源的应急照明灯具，自备电源的连续供电时间不应小于 60min

