



二级消防工程师综合能力考点整理：建筑防火要求

1. 宿舍、办公用房防火要求：

(1) 建筑构件的燃烧性能等级应为 A 级。当临时用房是金属夹芯板房时，其芯材的燃烧性能等级应为 A 级。材料的燃烧性能要按照现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB 8624—2012)，由具有相应资质的检测机构进行检测，出具合格的检测报告

(2) 建筑层数不应超过 3 层，每层建筑面积不应大于 300m²

(3) 建筑层数为 3 层或每层建筑面积大于 200m² 时，应设置不少于 2 部疏散楼梯，房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于 25m

(4) 单面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于 1.0m；双面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于 1.5m

(5) 疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度

(6) 宿舍房间的建筑面积不应大于 30m²，其他房间的建筑面积不宜大于 100m²

(7) 房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于 15m，房门的净宽度不应小于 0.8m，房间建筑面积超过 50m² 时，房门的净宽度不应小于 1.2m

(8) 隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面

2. 既有建筑进行扩建、改建施工防火要求：

(1) 施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于 3.0h 的不燃烧体隔墙进行防火分隔

(2) 非施工区内的消防设施应完好和有效，疏散通道应保持畅通，并应落实日常值班及消防安全管理制度

(3) 施工区的消防安全应配有专人值守，发生火情应能立即处置

(4) 施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育，告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法，同时应组织进行疏散演练 (5) 外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作。



环球网校

www.hqwx.com

咨询热线：400-678-3456



微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

环球网校
www.hqwx.com



扫二维码下载 **环球网校移动课堂 APP**

移动学习 职达未来