



2021 年中级消防设施操作员练习题及答案(1-5 套)

(一)

1、国务院住房和城乡建设主管部门规定的(), 建设单位应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查, 住房和城乡建设主管部门依法对审查的结果负责。

A. 危险建设工程 B. 特殊建设工程 C. 一般建设工程 D. 其他建设工程

答案: B

2、应当申请消防验收的建设工程竣工, 建设单位应当向() 申请消防验收。

A. 公安部门 B. 应急管理部门 C. 消防救援机构 D. 住房和城乡建设主管部门

答案: D

3、公众聚集场所在投入使用、营业前, 建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上() 申请消防安全检查。

A. 公安部门 B. 应急管理部门 C. 地方人民政府消防救援机构 D. 住房和城乡建设主管部门

答案: C

4、机关、团体、企业、事业等单位应当对建筑消防设施每() 至少进行一次全面检测, 确保完好有效, 检测记录应当完整准确, 存档备查;

A. 半年 B. 年 C. 两年 D. 三年

答案: B

5、同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的, 应当明确各方的消防安全责任, 并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道()。

A. 进行统一管理 B. 签订消防安全管理协议 C. 划分责任区域 D. 进行承包管理

答案: A

6、举办大型群众性活动, 承办人应当依法向() 申请安全许可, 制定灭火和应急疏散预案并组织演练, 明确消防安全责任分工, 确定消防安全管理人员, 保持消防设施和消防器材配置齐全、





完好有效，保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定。

- A. 公安机关 B. 应急管理部门
C. 消防救援机构 D. 住房和城乡建设主管部门

答案：A

7、机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要，建立()等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作。

- A. 志愿消防队 B. 义务消防队 C. 专职消防队 D. 综合性消防救援队

答案：A

8、人员密集场所发生火灾，该场所的()应当立即组织、引导在场人员疏散。

- A. 现场保安人员 B. 现场工作人员 C. 值班经理 D. 服务员

答案：B

9、公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的，按照消防法的规定，处罚种类及幅度为()。

- A. 责令停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款
B. 责令停止使用或者停产停业，并处一万元以上十万元以下罚款
C. 责令整改或者停止使用，并处三万元以上三十万元以下罚款
D. 责令改正或者停止使用，并处一万元以上十万元以下罚款

答案：A

10、消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统未安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为，根据《中华人民共和国消防法》，应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中，正确的是()。

- A. 五万元以上十万元以下 B. 十万元以上二十万元以下
C. 五千元以上五万元以下 D. 一万元以上五万元以下





答案：A

11、某商场发生火灾时，商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务，造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定，可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中，正确的是（）。

- A. 五千元以上五万元以下罚款 B. 五日以上十日以下拘留
- C. 十日以上十五日以下拘留 D. 三万元以上三十万元以下罚款

答案：B

12、某歌舞厅的经理擅自将消防救援机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接受群众举报后即派员到场核查。确认情况属实，并认定该行为造成的危害后果较轻，根据《中华人民共和国消防法》，下列处罚决定中，正确的是（）。

- A. 对该歌舞厅法定代表人处三日拘留，并处五百元罚款
- B. 对该歌舞厅经理处三日拘留，并处五百元罚款
- C. 对该歌舞厅经理处十日拘留，并处三百元罚款
- D. 对该歌舞厅经理处五百元罚款

答案：D

13、某商业广场首层为超市，设置了12个安全出口。超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口，根据《中华人民共和国消防法》，消防部门在责令超市经营单位改正的同时，应当并处（）。

- A. 五千元以上五万元以下罚款 B. 责任人五日以下拘留
- C. 一千元以上五千元以下罚款 D. 警告或者五百元以下罚款

答案：A

14、根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号），机关、团体、事业单位应当至少每（）进行一次防火检查。

- A. 年 B. 季 C. 月 D. 周

答案：B





15、消防设施档案应真实记录建筑消防设施的质量状况，从延续性要求及可追溯性要求出发，完整的档案内容应包括()。

- A. 消防设施平面布局、系统验收报告，系统维护保养记录
- B. 消防设施值班、巡查、维修及保养记录
- C. 消防设施基本情况各类文件资料，消防设施及相关人员动态管理的记录、资料
- D. 消防设施巡查记录以及消防控制室值班记录

答案：C

16、消防安全重点单位，应按照灭火和应急疏散预案，至少每()进行一次演练。

- A. 月 B. 季度 C. 年 D. 半年

答案：D

17、公众聚集场所在营业期间的防火巡查，应当至少每()小时一次。

- A. 2 B. 1 C. 3 D. 4

答案：A

18、某消防安全重点单位根据有关规定制定了消防应急疏散预案，将疏散引导工作分为四大块，下列工作内容中不属于疏散引导工作内容的是()。

- A. 拨打 119 电话 B. 根据火场情况划定安全区
- C. 明确疏散引导责任人 D. 根据需要及时变更疏散路线

答案：A

19、某 28 层大厦，建筑面积 5000 m²，分别由百货公司、宴会酒楼、温泉酒店使用，三家单位均符合消防安全重点单位界定标准，应当由()向当地消防部门申报消防安全重点单位备案。

- A. 各单位分别 B. 大厦物业管理单位
- C. 三家单位联合 D. 大厦消防设施维保单位

答案：A





20、某星级宾馆属于消防安全重点单位，关于该星级宾馆消防安全重点部位的确定的说法，错误的是（）。

- A. 应将空调机房确定为消防安全重点部位
- B. 应将厨房、发电机房确定为消防安全重点部位
- C. 应将夜总会确定为消防安全重点部位
- D. 应将变配电室、消防控制室确定为消防安全重点部位

答案：A

21、下列不属于消防安全责任人应当履行的消防安全职责的是（）

- A. 贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况
- B. 拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作
- C. 组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题
- D. 组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练

答案：B

22、消防安全重点单位应当设置或者确定消防工作的归口管理职能部门，并确定（）的消防管理人员

- A. 专职或者兼职
- B. 专职
- C. 兼职
- D. 专门

答案：A

下列违反消防安全规定的行为，不需责成有关人员当场改正并督促落实的有（）

- A. 违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的
- B. 将安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的
- C. 私拉乱接电气线路的
- D. 违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的





答案：B

24、消防安全重点单位对每名员工应当至少()进行一次消防安全培训。

A. 每月 B. 每季度 C. 每年 D. 每两年

答案：C

25、公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少()进行一次。

A. 每月 B. 每季度 C. 每半年 D. 每年

答案：C

26、下列人员应当接受消防安全专门培训并且应当持证上岗的有()

A. 单位的消防安全责任人、消防安全管理人 B. 专、兼职消防管理人员
C. 消防控制室的值班、操作人员 D. 电工

答案：C

27、不属于消防安全重点单位灭火和应急疏散预案组织机构的有()

A. 灭火行动组 B. 通讯联络组 C. 疏散引导组 D. 指挥领导组

答案：D

28、短时间内能阻挡小火轰击而无明显火焰传播的材料属于()级材料。

A. A1 B. B C. A2 D. E

答案：D

29、夜间检查是预防夜间发生大火的有效措施，重点是检查()以及其他异常情况，及时堵塞漏洞，消除隐患。

A. 办公室 B. 宿舍 C. 仓库 D. 火源、电源

答案：D

30、防火巡查人员应当叫正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处理的应当()。





- A. 立即强制执行 B. 记录备案
C. 立即报告 D. 保持现状以后再说

答案：C

(二)

第 1 题

某液化石油气储罐区有 10 个 100 立方米卧式储罐，其中 5 号罐的输气管法兰处发生泄漏，消防特勤中队接警后到场，迅速实施抢险处置。按题意要求回答下列问题：

1、液化石油气泄漏后能与空气形成爆炸混合物，其爆炸极限通常为()。(单选)

- A、1.0%-8% B、1.5%-10%
C、1.0%-10% D、1.5%-15%

答案：B

2、液化石油气具有的特性有()。(多选)

- A、不易聚集到低洼处关
B、汽化时体积扩大约 350 倍左右
C、易与空气形成爆炸性混合物
D、液体的密度约为水的一半
E、是无色的烃类混合物

答案：CDE

3、堵漏人员应使用的堵漏器材是()。(单选)

- A、磁压堵漏器材
B、管道密封套
C、注入式堵漏器材





D、外封式堵漏袋

答案：C

4、该泄漏事故处置的行动要求是()。(多选)

- A、消防车迅速进入泄漏区域展开战斗
- B、堵漏作业人员个人防护充分，并有水枪掩护
- C、遇有突发紧急情况果断撤离
- D、处置过程中严防引发爆炸
- E、指挥部设在上风方向，并保持适当距离

答案：BCDE

第2题

一运送液化石油气槽车途经某市，由于司机不熟悉路况，车辆经过一铁道涵洞时被卡在洞口，车上顶部阀门破损发生泄漏，周围有大型集贸市场，学校及医院，情况十分危急，消防指挥中心接到报警后迅速调集相关力量到场处置。按题意要求回答下列问题：

1、消防车辆到达现场的停放位置是()。(单选)

- A、下风方向
- B、侧下风方向
- C、上风方向
- D、靠近事故车辆

答案：C

2、指挥员到场后采取如下措施，错误的是()。(单选)

- A、请交通管理部门封闭该路段交通
- B、立即出水枪进行稀释驱散





- C、侦察泄漏情况，测定气体浓度范围并设置警戒区域
- D、停止使用普通型对讲机，改用手机与前方一线人员保持指挥

答案：D

3、由于事故车辆运载量大，指挥员决定立即实施堵漏，正确的做法是()。(多选)

- A、堵漏人员穿防静电内衣
- B、使用开花或喷雾水枪稀释
- C、采取湿棉被覆盖捆扎堵漏
- D、用直流水枪掩护
- E、处置中必须使用防爆型对讲机

答案：ABCE

4、在处置此类事故时的安全注意事项有()。(多选)

- A、车辆停放在上风方向，与事故车辆保持一定距离
- B、从上风或侧上风方向选择进攻路线
- C、进入警戒区域的人员要用水枪掩护
- D、涉及倒罐时，要采用防爆型工具和防爆烃泵
- E、稀释驱散时要用喷雾水枪托住下沉气体，往上驱散，使之在一定高度飘散

答案：ABDE

第3题

某闹市区地铁站月台上突然出现不明气体，当场造成多人中毒倒地，消防部队接到报警后迅速调集相关力量到场进行处置。按题意要求回答下列问题：

1、第一时间到达现场并进行侦察检测的人员应该着()。(单选)

- A、内置式重型防化服





- B、防火防化服
- C、简易防化服
- D、战斗服

答案：A

2、深入内部进行侦察、救人小组的人数不得少于()。(单选)

- A、1人 B、2人 C、3人 D、5人

答案：C

3、深入内部侦察检测的内容有()。(多选)

- A、事故类别
- B、事故的具体地点
- C、不明气体的性质、名称、浓度、扩散范围
- D、严重中毒人员的数量和位置，并进行编号定位
- E、遇险和被困人员的数量及位置

答案：ABCDE

4、下列做法正确的是()。(多选)

- A、调派有关专家和技术人员到场
- B、通知公安、医疗救护部门、铁路等有关部门到场协助
- C、进入现场侦察和设置警戒的人员在未查明事故类别之前必须进行高等级个人防护
- D、利用广播系统向内部人员告之情况，稳定情绪
- E、医疗救护人员可以不经洗消处理

答案：ABCD

(三)





一、选择题

1. 以下几种逃生方法中，()是不正确的。

- A. 用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子
- B. 弯着身子快速跑到安全地点
- C. 躲在床底下，等待消防人员救援
- D. 马上从最近的消防通道跑到安全地点。

答案：C

2. 发现人员触电时，应采取()，使之脱离电源。

- A. 立即用手拉开触电人员
- B. 用绝缘物体拨开电源或触电者
- C. 用铁棍拨开电源线

答案：B

3. 配电室的门必须向()开，以便发生事故时疏散。

- A. 内外两面
- B. 内
- C. 外

答案：C

4. 公园景区游船、客运索道、滑道遇有()时需停运。

- A. 4级风
- B. 5级风
- C. 6级风

答案：A

5. 大型活动现场发生突发事件，需要紧急疏散时在场人员要()。

- A. 按顺序迅速撤离现场
- B. 争先恐后逃跑
- C. 围观看热闹。

答案：A

6. 有人散步时突然摔倒在地，呼吸心跳停止，在场人员应()。





- A. 就地病人放在木板或地面上，进行心肺复苏，并向 120 呼救
- B. 立刻将病人送到附近医务室或医院
- C. 立即将病人抬到救护车上

答案：A

二、简答题

1. 对重症中暑者，应如何急救？

答：对高温昏迷者，治疗以迅速降温为主，对循环衰竭或患热痉挛者，以调节水、电解质平衡和防治休克为主。

2. 拨打急救电话应该讲清的事项有哪些？

答：简要准确地讲清需要急救的确切地点、联系方式(如电话)、具体行走路线、伤害事故性质、病人症状和程度、现场情况等。

3. 高处坠落如何处理？

答：(1) 坠落在地的伤员，应初步检查伤情，不乱搬摇动，应立即呼叫救护车。

(2) 采取救护措施，初步止血、包扎、固定。

(3) 昏迷伤员要保持呼吸道畅通。

(4) 怀疑脊柱骨折，按脊柱骨折的搬运原则。切忌一人抱胸，一人抱腿搬运；伤员上下担架应由 3-4 人分别抱住头、胸、臀、腿，保持动作一致平稳，避免脊柱弯曲扭动加重伤情

4. 有人低压触电时怎么办？

答：先使触电者脱离电源，再对伤者进行急救。

5. 外伤的急救步骤是什么？

答：止血、包扎、固定，送医院。

6. 电击伤如何切断电源

答：用木棍或其他绝缘物挑开病人身上的电线或电器，关闭总电源开关。





7. 易发生地震的城市，市民家中应备防震包，包内应有什么？

答：手电、多功能小刀、结实的绳子、矿泉水、饼干、罐头以及急救药品等。

8. 遇到水灾，在洪水到达之前，最重要的是什么？

答：选择逃生的路线和要到达的目的地，避免路线太远。暴雨过后，不要徒步涉过水流很急、水深已过膝盖的小溪。

(四)

1、以下属于化学爆炸的有()。

- A. 可燃粉尘与空气混合物爆炸
- B. 炸药爆炸
- C. 液化气钢瓶爆炸
- D. 瓦斯爆炸

答案：ABD

2、扑救C类火灾可选用()型灭火器。

- A. 干粉
- B. 洁净气体
- C. 水雾
- D. 泡沫

答案：AB

3、扑救汽油火灾可选用()灭火器。

- A. 水
- B. 泡沫
- C. 干粉





D. 二氧化碳

答案：BC

4、灭火器的维修期限，出厂期满 3 年首次维修以后每满 1 年的是（ ）。

- A. 推车式水基型灭火器
- B. 手提式水基型灭火器
- C. 推车式二氧化碳灭火器
- D. 推车式(储气瓶式)干粉灭火器

答案：AB

5、灭火器的维修期限，出厂期满 5 年首次维修以后每满 2 年的是（ ）。

- A. 推车式水基型灭火器
- B. 手提式洁净气体灭火器
- C. 推车式二氧化碳灭火器
- D. 推车式(储气瓶式)干粉灭火器

答案：BCD

6、灭火器的报废期限，正确的选项是：（ ）。

- A. 手提式水基型灭火器 6 年
- B. 手提式洁净气体灭火器 10 年
- C. 推车式二氧化碳灭火器 10 年
- D. 推车式(储气瓶式)干粉灭火器 12 年

答案：AB

7、按有关规定，下列应报废的灭火器是：（ ）。

- A. 酸碱型灭火器





- B. 化学泡沫型灭火器
- C. 倒置使用型天火器
- D. 氯溴甲烷、四氯化碳灭火器

答案：ABCD

8、民用建筑灭火器配置场所的危险等级划分为()。

- A. 严重危险级
- B. 中危险级
- C. 轻危险级
- D. 无危险级

答案：ABC

9、根据建筑的使用性质、规模和火灾发生后消防扑救和人员疏散的难易程度，我国消防技术标准对不同建筑消防供电也相应分为()。

- A. 一级负荷
- B. 二级负荷
- C. 三级负荷
- D. 四级负荷

答案：ABC

10、应急电源一般有()种类型，对供电时间要求特别严格的地方，还可采用不停电电源(UPS)作为应急电源。

- A. 自备柴油发电机组
- B. 城市电网电源
- C. 发电站





D. 蓄电池

答案：ABD

11、宜选择点型图像型火焰探测器的场所是：（ ）。

- A. 火灾时有强烈的火焰辐射
- B. 电缆隧道、电缆夹层
- C. 可能发生液体燃烧等无阴燃阶段的火灾
- D. 需要对火焰做出快速反应

答案：ACD

12、宜选择可燃气体探测器的场所是

- A. 在正常情况下有烟滞留
- B. 使用可燃气体的场所
- C. 燃气站和燃气表房以及存储液化石油气的场所
- D. 其他散发可燃气体和可燃蒸汽的场所

答案：BCD

13、下列（ ）属于闭式系统。

- A. 湿式自动喷水灭火系统
- B. 干式自动喷水灭火系统
- C. 水幕系统
- D. 预作用自动喷水灭火系统

答案：ABD

14、消防控制室应保存相应的资料包括：（ ）等。

- A. 竣工图纸





- B. 各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书
- C. 维护保养制度
- D. 系统操作规程、应急预案、值班制度、值班记录

答案：ABCD

15、消防电梯的设置应符合：（ ）等。

- A. 消防电梯轿厢内设专用电话且通话正常
- B. 在首层设供消防队员专用的操作按钮，用透明罩保护
- C. 消防电梯的井底设排水设施，排水量不小于 10L/s
- D. 消防电梯轿厢内装修采用不燃材料

答案：ABCD

16、报警区域可根据（ ）划分。

- A. 防火分区
- B. 防烟分区
- C. 楼层
- D. 建筑面积

答案：AC

17、火灾报警控制器应符合下列哪些要求：（ ）。

- A. 应能显示火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮的正常工作状态、火灾报警状态、屏蔽状态及故障状态等相关信息
- B. 应能控制火灾声光警报器启动和停止
- C. 应能手动控制喷淋泵的启、停
- D. 应能关闭防火卷帘和常开防火门





答案：AB

18、关于储存室外消防用水的消防水池，正确选项是：（ ）。

- A. 消防水池应设置取水口(井)，且吸水高度不应大于 6m
- B. 取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于 15m
- C. 取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于 40m
- D. 取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于 30m

答案：ABC

19、关于消防水泵接合器，正确选项是：（ ）。

- A. 消防水泵接合器的给水流量宜按每个 10L/s-15 L/s 计算
- B. 自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统，均应设置消防水泵接合器
- C. 墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应大于 2m
- D. 水泵接合器处应标识每个水泵接合器的供水系统名称

答案：ABD

20、关于消防电话总机，正确选项是：（ ）。

- A. 应能与各消防电话分机通话，并具有插入通话功能
- B. 不能接收来自消防电话插孔的呼叫
- C. 应有消防电话通话录音功能
- D. 应能显示各消防电话的故障状态，并能将故障状态信息传输给消防控制室图形显示装置

答案：ACD

21、下列可燃液体属丙类的有（ ）。

- A. 柴油 B. 甲醇 C. 溶剂油 D. 机油





答案：AD

22、防火门的设置应符合下列规定：（）

- A. 应具有自闭功能。双扇防火门应具有按顺序关闭的功能；
- B. 常开防火门应能在火灾时自行关闭，并应有信号反馈的功能；
- C. 防火门内外两侧应能手动开启；
- D. 设置在变形缝附近时，防火门开启后，其门扇不应跨越变形缝，并应设置在楼层较多的一侧。

答案：ABCD

23、商场营业厅内的安全疏散，应当满足以下（）要求。

- A. 营业厅内的柜台和货架应合理布置，主要疏散走道应直通安全出口
- B. 当一层的营业厅建筑面积大于等于 500 平方米时，主要疏散走道的净宽度不应小于 3.0 米，其他疏散走道净宽度不应小于 2.0 米
- C. 当一层的营业厅建筑面积小于 500 平方米时，主要疏散走道的净宽度可为 2.0 米，其他疏散走道净宽度可为 1.5 米
- D. 营业厅内任何一点至最近安全出口的直线距离不宜大于 30 米，且行走距离不应大于 45 米

答案：ABCD

24、商店(市场)建筑物之间不应设置连接顶棚，当必须设置时应符合（）。

- A. 消防车通道上部严禁设置连接顶棚
- B. 顶棚所连接的建筑总占地面积不应超过 2500 平方米
- C. 顶棚下面不应设置摊位，堆放可燃物
- D. 顶棚材料的燃烧性能不应低于 B1 级
- E. 顶棚四周应敞开，其高度应高出建筑檐口 1.0 米以上

答案：ABCDE





25、消防控制室内设备布置，正确选项是：（ ）。

- A. 设备面盘前的操作距离，单列布置时不应小于 1.5m
- B. 在值班人员经常工作的一面，设备面盘至墙的距离不应小于 2m
- C. 设备面盘后的维修距离不应小于 1m
- D. 设备面盘的长度大于 4m 时，其两端应设置宽度不小于 1m 的通道

答案：ACD

26、消防控制室内设备布置，错误选项是：（ ）。

- A. 设备面盘前的操作距离，双列布置时不应小于 2m
- B. 在值班人员经常工作的一面，设备面盘至墙的距离不应小于 1m
- C. 设备面盘后的维修距离不应小于 0.5m
- D. 设备面盘的长度大于 4m 时，其两端应设置宽度不小于 1m 的通道

答案：BC

27、电气火灾监控系统应由下列哪些部分或全部设备组成：（ ）。

- A. 电气火灾监控器
- B. 剩余电流式电气火灾监控探测器
- C. 测温式电气火灾监控探测器
- D. 压力开关

答案：ABC

28、自动喷水灭火系统中一个报警阀组控制的洒水喷头数，正确选项是：（ ）。

- A. 湿式系统不宜超过 700 只
- B. 预作用系统不宜超过 800 只
- C. 干式系统不宜超过 1000 只





D. 干式系统不宜超过 500 只

答案：BD

29、消防水泵房设置起重设施应符合哪些规定：（ ）。

- A. 消防水泵的重量小于 0.5t，宜设置固定吊钩或移动吊架
- B. 消防水泵的重量为 0.5t-3t 时，宜设置手动起重设备
- C. 消防水泵的重量大于 3t 时，应设置电动起重设备
- D. 消防水泵的重量为 0.5t-3t 时，宜设置电动起重设备

答案：ABC

30、报警区域的划分正确的是：（ ）。

- A. 可将一个防火分区或一个楼层划分为一个报警区域
- B. 将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区划分为一个报警区域
- C. 宾馆客房
- D. 每个 50000 m³ 及以上的外浮顶储罐应单独划分为一个报警区域

答案：ABD

(五)

1、火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照（ ）的要求保护现场。

- A. 单位领导 B. 主管单位
- C. 公安机关消防机构 D. 公安机关

答案：C

2、当灭火人员能够接近火源时，应迅速利用身边的灭火器材灭火，将火势控制在初期低温少烟阶段，使用的火灾扑救方法是（ ）。

- A. 堵截 B. 快攻 C. 隔离 D. 排烟





答案：B

3、保护火灾现场的目的是为了火灾调查人员发现、提取到客观、真实、有效的火灾痕迹、物证，确保火灾认证的()

- A. 公平性 B. 公正性 C. 准确性 D. 公开性

答案：C

4、凡与火灾有关的留有痕迹物证的场所均应列入()。

- A. 保护范围 B. 现场保护范围
C. 长期保护范围 D. 永久保护范围

答案：B

5、下面那种行为既是消防安全违法行为，同时又是治安违法行为()。

- A. 建筑设计单位不按照消防技术标准强制性要求进行消防设计的
B. 消防设计经公安机关消防机构依法抽查不合格，不停止施工的；
C. 违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品的
D. 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；

答案：C

6、我国《刑法》规定，对构成消防责任事故罪的造成特别严重后果的，对直接责任人员，处()。

- A. 三年以下有期徒刑或拘役 B. 三十万元以下罚款
C. 三年以上七年以下有期徒刑 D. 七年以上有期徒刑

答案：C

7、()起火属于A类火灾。

- A. 棉花 B. 汽油 C. 氢气 D. 钾

答案：A





8、机关、团体、企业、事业等单位的主要负责人是本单位的()。

- A. 消防安全管理人 B. 消防安全责任人
- C. 消防工作归口管理部门负责人 D. 消防安全监督人

答案：B

9、自动喷水灭火系统中安装的()，可报告火灾发生的位置。

- A. 火灾探测器 B. 流量开关 C. 水流指示器 D. 信号阀

答案：C

10、自动喷水系统主要由洒水喷头、报警阀组、水流指示器、压力开关、末端试水装置和管网组成，下列说法错误的是()。

- A. 水幕的系统压力开关和预作用系统的水流指示器都可以作为水流报警装置
- B. 干式系统的末端试水装置可以测试其管道充水时间
- C. RTI 为 $50(m \cdot s)^{0.5}$ 的喷头为早期抑制快速响应喷头
- D. 雨淋阀的腔室分为上腔、下腔和压力腔

答案：C

11、在进行高温锅炉房自动喷水灭火系统的检查时，该玻璃球洒水喷头为紫色，则动作温度为(B) $^{\circ}C$ 。

- A. 141 B. 163 C. 204 D. 227

答案：B

12、消火栓按组的工作电压应采用不大于()V 的安全电压。

- A. 12
- B. 24
- C. 36





D. 60

答案：C

13、水力警铃设在值班室或附近的走道内，水力警铃与报警阀连接的管道，其管径应为 20mm 长不宜大于()m。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

答案：C

14、消防水泵控制柜应设置机械应急启动功能，机械应急启动时，应确保消防水泵在报警后()min 正常工作。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

答案：D

15、消防水泵房内的消防水泵重量大于()t 时，应设置电动起重设备。

A. 1

B. 2

C. 2.5

D. 3

答案：D





16、室外地下式消火栓应有直径 100mm 和 ()mm 的栓口各一个。

- A. 45
- B. 50
- C. 65
- D. 150

答案：C

17、消防电梯的井底排水泵的排水量不应小于 ()L/s。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 20

答案：B

18、本题中 () 属于中危险级工业建筑灭火器配置场所

- A. 酒精度未 60° 以上白酒库房
- B. 粮食、食品库房、堆场
- C. 稻草、芦苇、麦秸堆场
- D. 水泥库房、堆场

答案：B

19、本题中 () 属于轻危险级民用建筑灭火器配置场所。

- A. 汽车加油、加气站
- B. 一般的实验室
- C. 电影院、体育馆的观众厅





D. 旅馆、饭店的客房

答案：D

20、消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，按照()的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。

A. 政府统一领导 B. 部门依法监管 C 单位全面负责

D. 公民积极参与 E. 政府领导单位负责

答案：ABCD

21、下列哪些消防安全管理信息属于单位的基本情况()。

A. 单位名称、编号、类别、地址、联系电话、邮政编码、消防控制室电话

B. 单位消防设施定期检查及维护保养信息

C. 占地面积、总建筑面积

D. 单位总平面图(含消防车道、毗邻建筑等)

答案：ACD

22、下列属于易于自燃的物质中的自热物质是()。

A. 赛璐珞碎屑

B. 三氯化钛

C. 潮湿的棉花

D. 黄磷

答案：AC

23、下列关于预作用系统检查维护的说法中，正确的是()。

A. 系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查，至少每月进行一次检查与维护

B. 电磁阀启动测试至少每月进行一次检查与维护





- C. 报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试至少每季度进行一次检查与维护
- D. 检查消防控制设备、消防水泵控制设备、测试装置的完好性和控制方式时，控制状态需为“手动”状态

答案：ABC

24、下列洒水喷头不符合规范要求的是()。

- A. 无碰伤、漏水的喷头
- B. 有轻微腐蚀的喷头
- C. 玻璃球中的液体有杂色
- D. 喷头上挂着不影响出水的小挂件

答案：BCD

25、灭火器的维修期限，出厂期满三年首次维修以后每满一年的是()。

- A. 推车式水基型灭火器
- B. 手提式水基型灭火器
- C. 推车式二氧化碳灭火器
- D. 推车式(储气瓶式)干粉灭火器

答案：AB

26、灭火器的报废期限为 10 年的是()

- A. 手提式(贮压式)干粉灭火器
- B. 手提式(储气瓶式)干粉灭火器
- C. 推车式二氧化碳灭火器
- D. 推车式(储气瓶式)干粉灭火器

答案：ABD





27、下列属于施工现场消防检查表中电气防火检查的是()。

- A. 电线截面是否满足用电方案或用电设备荷载要求
- B. 施工现场是否私自使用电炉、电热器具
- C. 避雷针接点是否牢固或接地电阻大于 10 欧姆
- D. 工程内临时消火栓的充实水柱是否能到达工程内任何部位，是否按规定配备灭火器

答案：ABC

28、建筑灭火器检查内容、要求及记录，下列属于外观检查的是()。

- A. 灭火器的铭牌应朝外，器头宜向上
- B. 灭火器铭牌上关于灭火剂、驱动气体的种类、充装压力、总质量、灭火级别、制造厂名和生产日期或维修日期等标志及操作说明应齐全
- C. 室外灭火器应有防雨、防晒等保护措施
- D. 灭火器喷射软管应完好，无明显龟裂，喷嘴不堵塞

答案：BD

29、下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电()。

- A. 室外消防用水量大于 25L/s 的厂房(仓库)
- B. 室外消防用水量大于 35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区)，粮食仓库及粮食筒仓
- C. 座位数超过 2000 个的体育馆
- D. 任一层建筑面积大于 3000 m³ 的商店和展览建筑

答案：BD

30、测试低压二氧化碳灭火系统制冷机组启停是否正常可以采用哪种方式()。

- A. 调节电接点压力表





- B. 调节制冷机压力开关
- C. 智能数显控制器
- D. 控制柜面板操作

答案：ABCD

